



## VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

---

AB „Prienų šilumos tinklai“  
Statybininkų g. 6,  
LT-59131 Prienai  
el. p. [siltinklai@gmail.com](mailto:siltinklai@gmail.com)

2019-10-04 Nr. R2-  
Į 2019-09-26 Nr. SD-182

### DĖL ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKŲ DERINIMO

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 129.14 papunkčio reikalavimais siunčiame suderintus AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumnešio parametrų grafikus 2019 – 2020 m. šildymo sezonui.

PRIDEDAMA. Šilumnešio parametrų grafikai, 3 lapai.

Kauno teritorinio skyriaus vedėjas

Arvydas Tranauskas

## PRIENŲ MIESTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2019 - 2020 metu šildymo sezonui

Temperatūrą Paduodama	Vamzdyne, °C	
	Grijtama	
10	70,0	44,0
9	70,0	44,0
8	70,0	44,0
7	70,0	44,0
6	70,0	44,0
5	70,0	44,0
4	70,0	44,0
3	70,0	45,5
2	70,0	45,5
1	70,0	45,5
0	70,0	45,5
-1	71,0	45,5
-2	72,0	46,8
-3	73,0	46,8
-4	74,0	47,5
-5	75,0	48,8
-6	76,0	50,1
-7	77,0	51,4
-8	78,0	52,7
-9	79,0	54,0
-10	80,0	55,2
-11	81,0	56,5
-12	82,0	57,5
-13	83,0	58,9
-14	84,0	60,2
-15	85,0	61,4
-16	86,0	62,6
-17	87,0	63,8
-18	88,0	64,9
-19	89,0	67,3
-20	90,0	68,0
-21	91,0	68,0
-22	91,0	68,0

Suderinta:

Prienu raj.

Savivaldybė

Prienu rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius

Vyriausiasis specialistas

**Dainius Sodaitis**



Tvirtinu:

AB "Prienu šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius



Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Kauno teritorinio skyriaus  
Skyriaus vedėjas

**Arvydas Tranauskas**



Sudarė: Direktorius pavadootojas gamybai ir technikai E. Raugevičius

Pastaba: skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C. Karštas vanduo ruošiamas namuose.

## JIEZNO MIESTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2019 - 2020 metų šildymo sezonui

Temperatūrų paduodama	Vamzdynes, °C	
	Paduodama	Grijtama
10	70,0	44,0
9	70,0	44,0
8	70,0	44,0
7	70,0	44,0
6	70,0	44,0
5	70,0	44,0
4	70,0	44,0
3	70,0	45,5
2	70,0	45,5
1	70,0	45,5
0	70,0	45,5
-1	71,0	45,5
-2	72,0	46,8
-3	73,0	46,8
-4	74,0	47,5
-5	75,0	48,8
-6	76,0	50,1
-7	77,0	51,4
-8	78,0	52,7
-9	79,0	54,0
-10	80,0	55,2
-11	81,0	56,5
-12	82,0	57,5
-13	83,0	58,9
-14	84,0	60,2
-15	85,0	61,4
-16	86,0	62,6
-17	87,0	63,8
-18	88,0	64,9
-19	89,0	67,3
-20	90,0	68,0
-21	90,0	68,0
-22	90,0	68,0

Tvirtinu:

AB "Prienų šilumos tinklai"  
Direktorius  
Ramūnas Blazėvičius




Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė


Prienų rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir ekonominės plėtros skyrius  
Vyriausiasis specialistas  
Dainius Sodaitis




Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Kauno teritorinio skyriaus  
Skyriaus vedėjas  
Arvydas Tranuškas




Sudarė: Direktorius pavduotojas gamybai ir technikai E. Raugevičius



Pastaba: skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C. Karštas vanduo ruošiamas namuose.

## BALBIERIŠKIO MIESTELIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2019 - 2020 metų šildymo sezonui

Temperatūrų Paduodama Grijtama	Vamzdyne, °C	
	Paduodama	Grijtama
10	70,0	44,0
9	70,0	44,0
8	70,0	44,0
7	70,0	44,0
6	70,0	44,0
5	70,0	44,0
4	70,0	44,0
3	70,0	45,5
2	70,0	45,5
1	70,0	45,5
0	70,0	45,5
-1	71,0	45,5
-2	72,0	46,8
-3	73,0	46,8
-4	74,0	47,5
-5	75,0	48,8
-6	76,0	50,1
-7	77,0	51,4
-8	78,0	52,7
-9	79,0	54,0
-10	80,0	55,2
-11	81,0	56,5
-12	82,0	57,5
-13	83,0	58,9
-14	84,0	60,2
-15	85,0	61,4
-16	86,0	62,6
-17	87,0	63,8
-18	88,0	64,9
-19	89,0	67,3
-20	90,0	68,0
-21	90,0	68,0
-22	90,0	68,0

Suderinta:

Tvirtinu:

Prienų raj.

AB "Prienų šilumos tinklai"

Savivaldybė

Direktorius



Ramūnas Blaževičius

Prienų rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius  
Vyriausiasis specialistas  
Dainius Šonaitis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Kauno teritorinio skyriaus  
Skyriaus vedėjas

Arvydas Tranuskas



Sudarė: Direktorius pavaduotojas gamybai ir technikai E. Raugevičius

Pastaba: skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C. Karštas vanduo ruošiamas namuose.

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKŲ DERINIMO AB "PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI"
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-10-04 Nr. R2-(KT)-2357
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Arvydas Tranauskas, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ARVYDAS TRANAUSKAS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-10-04 11:18:44 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-10-04 11:19:10 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-10 09:50:23 – 2022-07-09 09:50:23
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.10
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-10-04 11:52:17)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2019-10-04 11:52:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys