

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

2. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

3. **Bendrieji reikalavimai:**

3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

3.3. dujų pristatymo vieta – įsigyjančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

1	Katilinė Nr.1, Statybininkų g. 6, Prienai	300 MWh
2	Katilinė Nr. 3, Laisvės a. 10, Prienai	100 MWh
3	Katilinė Nr.5, Birštono g. 37, Prienai	1900 MWh

3.4. Įsigyjančiai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

3.5. nedelsiant pranešti įsigyjančiai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į įsigyjančios organizacijos pristatymo vietą;

4. **Prekių kiekis** – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.

5. Įsigyjančios organizacijos preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2019metams reikalingas dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	510.000	balandis	150.000	liepa	50.000	spalis	190.000
Vasaris	320.000	gegužė	80.000	rugpjūtis	50.000	lapkritis	200.000
Kovas	210.000	birželis	50.000	rugsėjis	80.000	gruodis	410.000
Iš viso:	1040.000	Iš viso:	280.000	Iš viso:	180.000	Iš viso:	800.000
Iš viso:						2300.000	

6. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.

7. **Gamtinių dujų techniniai rodikliai:**

7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15°C ir ne aukštesnė už 50°C ;

7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.