

AB “Prienų šilumos tinklai” katilinių šilumnešio techniniai parametrai

Eil.Nr.	Katilinės pavadinimas	Miestas	Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis bar.	Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis bar.	Vandens srautas m³/h
1	Katilinė Nr. 1	Prienai	4,5 ± 5%	2,7 ± 5%	150 ± 5%
2	Katilinė Nr. 2	Prienai	4,5 ± 5%	2,5 ± 5%	150 ± 5%
3	Katilinė Nr. 3	Prienai	4,5 ± 5%	2,7 ± 5%	150 ± 5%
4	Katilinė Nr. 5	Prienai	4, ± 5%	2,5 ± 5%	24 ± 5%
5	Katilinė Nr. 2	Jieznas	3,5 ± 5%	2,5 ± 5%	40 ± 5%
6	Balbieriškio katilinė	Balbieriškis	4,0 ± 5%	2,3 ± 5%	10 ± 5%
7	Veiverių katilinė	Veiveriai	3,5 ± 5%	2,0 ± 5%	16 ± 5%
8	Skriaudžių katilinė	Skriaudžių km.	3,5 ± 5%	2,0 ± 5%	8 ± 5%

Termofikacinio vandens kokybės parametrai

Kontroliuojamas dydis	Analizuojamas parametras	Pavyzdžio paėmimo vieta	Matavimo vieta	Norma	Analizės periodiškumas
Tinklų papildymo (filtruotas) vanduo	Bendras kietumas Geležis	Minkšto vandens talpa	mg-ekv/l mg/l	<30 <0,5	Kartą per mėnesį
Tinklų (katilų) vanduo	Bendras kietumas pH Geležis	Tinklo vandens mėginių imtuvas	mg-ekv/l mg/l	<300 9.0-10.0 <0,3	Kartą per savaitę Kartą per savaitę Kartą per savaitę