

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2015 - 2016 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Patalpų vidaus oro temp. °C
	Paduodama	Grijtama	
10	35,5	30,5	18,0
9	37,3	31,7	18,0
8	39,1	32,8	18,0
7	40,8	33,9	18,0
6	42,5	35	18,0
5	44,2	36,1	18,0
4	45,9	37,1	18,0
3	47,5	38,1	18,0
2	49,1	39,1	18,0
1	50,8	40,1	18,0
0	52,3	41,1	18,0
-1	53,9	42,1	18,0
-2	55,5	43	18,0
-3	57,1	43,9	18,0
-4	58,6	44,9	18,0
-5	60,1	45,6	18,0
-6	61,7	46,7	18,0
-7	63,2	47,6	18,0
-8	64,7	48,4	18,0
-9	66,2	49,3	18,0
-10	67,7	50,2	18,0
-11	69,2	51	18,0
-12	70,6	51,9	18,0
-13	72,1	52,7	18,0
-14	73,6	53,6	18,0
-15	75,0	55,5	18,0
-16	76,5	56,5	18,0
-17	77,9	58	18,0
-18	79,3	60	18,0
-19	80,7	61,6	18,0
-20	82,2	63,2	18,0
-21	83,6	64,6	18,0

Veiverių katilinė .Skriaudžių katilinė.

Suderinta:

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

Tvirtinu:

Prienuj raj.

Prienuj rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis

AB "Prienuj šilumos tinklai"

Savivaldybė

Direktorė

Albina Minciuvienė

Susitari:

Meistras
Leonas Vincekas

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -20°C
Karštas vanduo ruošiamas namuose

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2015 - 2016 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Patalpų vidaus oro temp. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	70.0	47	18.0
9	70.0	47	18.0
8	70.0	47	18.0
7	70.0	47	18.0
6	70.0	47	18.0
5	70.0	47	18.0
4	70.0	47	18.0
3	70.0	46.5	18.0
2	70.0	46.5	18.0
1	70.0	46.5	18.0
0	70.0	46.5	18.0
-1	70.1	46.5	18.0
-2	70.3	46.8	18.0
-3	70.5	46.8	18.0
-4	70.9	47.5	18.0
-5	71.9	48.8	18.0
-6	72.1	50.1	18.0
-7	73.2	51.4	18.0
-8	74.8	52.7	18.0
-9	75.0	54.0	18.0
-10	75.5	55.2	18.0
-11	75.9	56.5	18.0
-12	76.0	57.5	18.0
-13	76.2	58.9	18.0
-14	77.8	60.2	18.0
-15	79.3	61.4	18.0
-16	80.8	62.6	18.0
-17	81.4	63.8	18.0
-18	82.9	64.9	18.0
-19	83.4	67.3	18.0
-20	84.9	68.0	18.0
-21	85.4	68.0	18.0
-22	86.0	68.0	18.0

Prienu katilinės Nr.1,Nr.3,Nr.5 .Balbieriškio katilinė.

Suderinta:

Valstybinės energetikos inspekcijos
 prie Energetikos ministerijos
 Kauno teritorinio skyriaus
 Skyriaus vedėjas

Arvydas Tranauskas
 Prienu rajono savivaldybės administracijos
 Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
 Vyriausiasis specialistas
 Dainius Sodaitis

Prienu raj.

Savivaldybė

Tvirtinu:

AB "Prienu šilumos tinklai"

Direktorė

Albina Minciuvienė

Sudarė:

Meistras
 Leonas Vinceckas

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -20°C
 Karštas vanduo ruošiamas namuose