

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ (SND)/PROPANAS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekės pavadinimas.
 - 1.1 Suskystintos naftos dujos (SND)/Propanas, (toliau – Kuras). Preliminarus planuojamas perkamo Kuro kiekis – 70000 kg.
2. Techninės specifikacijos sudarymo tikslas ir paskirtis:
 - 2.1. Aprūpinti Kuru Prienų katilinę Nr. 5 (toliau – Katilinė). Katilinėje sumontuoti 2 vnt. po 0,1 MW katilai.
 - 2.2. Paskirtis – šilumos ir karšto vandens gamyba.
 - 2.3. Katilinės vieta (adresas) – Birštono g. 37, Prienai.
3. Techniniai reikalavimai Kurui:
 - 3.1. Kuro prekės kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą 2711 12 11, 2711 12 97, 2711 12 94.
 - 3.2. Kuro kokybė turi atitikti LST EN 589:2008 arba lygiavertį standarto kokybės reikalavimus.
 - 3.3. Propano kiekis ≥ 93 proc. pagal svorį.
 - 3.4. Žemutinė degimo šiluma $\geq 12,7$ kW/kg
 - 3.5. Vandens kiekis – nėra laisvo vandens.
 - 3.6. Bendras sieros kiekis (po odoravimo) ≤ 50 mg/kg
 - 3.7. Išgarinimo likutis ≤ 100 mg/kg
 - 3.8. Vandenilio sulfido kiekis – negalimas.
4. Kuro tiekimo laikotarpis:
 - 4.1. Sutarties laikotarpis 12 mėnesių. Kuras pradedamas tiekti nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
5. Kuro pristatymas:
 - 5.1. Kuras turi būti pristatomas į šalia Katilinės sumontuotas 2×10 m³ požemines cisternas. Autocisterna su Kuru prieš jį išpilant, turės parkuotis gatvėje šalia katilinės. Dėl šios priežasties dujų išpylimo žarnos ilgis turi siekti apie 20-30 m. Įžeminimas autocisternai įrengtas šalia požeminių cisternų. Autocisternos įžeminimo laido ilgis turi siekti 20 – 30 m.
 - 5.2. Autocisternų dujų išpylimo žarnų pajungimas prie požeminių rezervuarų ir autocisternos pajungimas prie įžeminimo, svėrimas įeina į Kuro tiekimo apimtį.
 - 5.3. Kuras tiekiamas pateikus užsakymą tiekėjui (telefonu ar elektroniniu paštu) – pagal poreikį, prieš vieną darbo dieną iki numatomo patiekimo. Kuro poreikis bus kintamas ir priklausys nuo katilinės apkrovimo. AB „Prienų šilumos tinklai“ neįsipareigoja nupirkti viso numatyto kiekio.
 - 5.4. Kuro svorio nustatymui pilna autocisterna pasverama automobilineis svarstyklėmis adresu Pramonės g. 19, Prienai. Išpylus Kurą katilinėje, autocisterna antrą kartą pasverama ir susidaręs skirtumas tonomis fiksuojamas priėmimo-perdavimo akte.
 - 5.5. Sutarties laikotarpiu atlikti požeminių rezervuarų techninį aptarnavimą ir priežiūrą.
6. Pasiūlyme pateikti:
 - 6.1. 1 kg Kuro kainą Eur plus 1 kg Kuro transportavimo, svėrimo, pajungimo prie Katilinės požeminių rezervuarų išlaidos be PVM kainą.
7. Su atvežtu Kuru pateikiami dokumentai:
 - 7.1. Dujų kokybės pažymėjimas, kuriame šalia Kuro kokybės rodiklių būtų nurodoma ir Kuro žemutinė degimo šiluma bei komponentinė sudėtis procentais nuo masės.
 - 7.2. Saugos duomenų lapas.
 - 7.3. Krovinio važtaraštis.
 - 7.4. Iki kiekvieno mėnesio 10 (dešimtos) dienos Kuro tiekėjas pateikia pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį patiektą Kurą, pridodant viso per tą mėnesį pristatyto Kuro perdavimo – priėmimo aktus, pasirašytus abiejų šalių.

Vyriausias inžinierius

Edmundas Raugėvičius